


GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
"Bianchi Melacrino Morelli"
Reggio Calabria



REGIONE CALABRIA

Procedura aperta, ex art.71 D.Lgs. 36/2023, di rilevanza comunitaria, in modalità telematica, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di guardia particolare G.P.G. (Vigilanza Armata) e videosorveglianza, per la durata di cinque anni, presso il Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi - Melacrino - Morelli" di Reggio Calabria.

VERBALE CHIARIMENTI n.2

CHIARIMENTI N:6

Questo 14

Nel CAPITOLATO TECNICO alla pag.15 si legge che le «Telecamere predisposte alla lettura targhe» dovranno essere del tipo «ANPR»; alla successiva pag.17, al paragrafo 6.4 è riportata una tabella riassuntiva delle tipologie di tutte le telecamere richieste per la videosorveglianza del G.O.M. nella quale si legge che sono richieste n.8 telecamere (n.4 per il P.O. Riuniti e n.4 per il P.O. Morelli) «IPCAM-FOCALE FISSA 2,8 MM RISOLUZIONE 8MP GRAD.PROT.IP65». Ancora nelle planimetrie del P.O. Riuniti e Morelli si legge che il riconoscimento delle targhe dovrà essere effettuato tramite n.8 «TELECAMERA IP64 2.8 MM 6/8 MP- PPOE DOTATA DI RICONOSCIMENTO TARGHE E VOLTI». Si chiede di chiarire: se le telecamere dotate di riconoscimento targhe sono ricomprese nelle n.8 telecamere " IPCAM-FOCALE FISSA 2,8 MM RISOLUZIONE 8MP GRAD.PROT.IP65" indicate alla pag.17 del CAPITOLATO TECNICO, al paragrafo 6.4.

RISPOSTA CHIARIMENTO N.6

Si conferma che le telecamere dotate di riconoscimento targhe sono ricomprese nelle n.8 telecamere (4 Presidio Riuniti e 4 Morelli) indicate alla pag.17 del CAPITOLATO TECNICO, al paragrafo 6.4.